

# CERTIFICATE

No. Q1N 37 03 53505 051



Product Service

Auftraggeber: C-maxx GmbH & Co. KG  
Herr Christoph Dworatzky  
Christienstraße 3  
40880 Ratingen

Archivierung der Proben: 24 Monate bei lagerstabilen Rückstellmustern

Prüfgegenstand: Thermo Ceram Protect/Protector

Prüfziel: U-Wert Bestimmung

Beginn der Prüfung: 01.07.11.

Ende der Prüfung: 01.07.13.

Prüfverfahren: Testmauer: Ziegel und Beton: 30 cm dicht.  
Protector Thermokeramische Beschichtung wurde in zwei Schichten aufgetragen.  
Die U-Wert Änderung wurde in 6 Monaten untersucht.

Ergebnis: In 01.07.11;  $U=0,56 \text{ W/m}^2\text{K}$ ;  
In 01.07.13;  $U=0,30 \text{ W/m}^2\text{K}$ .  
Die Verbesserung ist: 46.42%.



Date, 2013-07-01

Reiner Krumme



TÜV Product Service GmbH  
TÜV SÜD Gruppe · Zertifizierstelle  
Ridlerstr. 65 · 80339 München  
Germany



Akkreditiert durch  
Zentralstelle der Länder  
für Gesundheitsschutz  
bei Arzneimitteln und  
Medizinprodukten  
ZLG-ZQ-999.98.12-46